

ŘEZ 1



ŘEZ 2



POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA B125(ZELENÝ PÁS)
(D400 NUTNO POSOUDIT STATIKEM–ZÁKLADOVÁ DESKA, OBETONOVAT NÁDRŽ, ZESÍLENÁ ROZPĚRKA)

MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 4,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP
NEBO ZÁKLADOVOU DESKU–DLE NÁVRHU STATIKA

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU HLADINY SPODNÍ VODY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVÁNÍ

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU

NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PN280_30_30 RP – PNO	1	0,248	0,619	2750	300	300	
PN280_330_25 ZDP – PNO	1	2,471	6,178	3500	1956	2511	
PN280_330_87 BZP – PNO	1	2,491	6,226	3500	3000	990	
PN280_330_95 SVP1 – PNO	1	1,351	3,377	3500	3000	995	
PN280_330_95 SVP2 – PNO	1	1,394	3,484	3500	3000	995	

PREFA BRNO a.s.

AKCE
PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE NÍZKÉ

OBJEKT
PNO 280/330

VYPRACOVAL: BC. NĚMEC	
PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ	

TYP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU
SKLADBA	PŮDORYS

DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
28.11.2016	1:50	6xA4

ČÍSLO VÝKRESU	TVAR – VÝZTUŽ
PŮDORYS	T/V

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	

www.prefa.cz +420 541 583 111