

ŘEZ 1



ŘEZ 2



›PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
DE01 – DESKA	1	3,107	7,767	6080	2096	250	
DE02.1 – DESKA	1	2,957	7,394	2149	6080	250	
DE02.2 – DESKA	1	2,957	7,394	2149	6080	250	
KR01 – KRAJ	1	4,33	10,824	6080	1090	2940	
KR02 – KRAJ	1	4,339	10,846	6080	1111	2940	
RO01 – ROZPERKA	2	0,539	1,346	5840	250	2705	
ST01 – STŘED	2	3,769	9,422	2121	6080	2940	
ZA01 – ZÁKLAD	1	9,966	24,916	7243	6880	200	

OCEL:	B500 B
BETON:	C40/50 – XA1
Min. manipulační pevnost:	C16/20

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY
KOTVENÍ OCHYTŮ PROVÉST DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚRNIC
PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM JINÉHO VÝROBCE

POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ZÁKLADOVOU DESKU, ROŠT POPŘ. ŠTĚRKOVÝ NÁSYP–DLE NÁVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA–
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVÁNÍ

JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU

NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

POZNÁMKA A

V případě nerovnosti podkladu nutno vytvořit měkké lože (suchý cement). To může být vykonáno lokálně– po celém obvodě v šířce 400mm od venkovní hrany stěn prefabrikátu směrem ke středu nádrže a v místě sloupků 1,2x1,2m.

PREFA BRNO a.s.

AKCE: PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE SKLÁDANÉ

OBJEKT: PNS 580/278

VYPRACOVAL: BC. NĚMEC	
PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ	

TYP PRVKU (VÝKRESU): SKLADBA PŮDORYS,ŘEZY

NÁZEV PRVKU:

DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
28.11.2016	1:50	2xA4

ČÍSLO VÝKRESU	TVAR – VÝZTUŽ
PŮDORYS	T/V

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	

www.prefa.cz +420 541 583 111